



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ**
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 7 - 153/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 276»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 7 - 153 от «24» сентября 2018 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладкова В.Н., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 276», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева 2/1.

Дата и время проведения проверки:

06.11.2018 с 15 час. 30 мин. по 16 час. 0 мин. Продолжительность 0 час. 30 мин.

07.11.2018 с 15 час. 30 мин. по 16 час. 0 мин. Продолжительность 0 час. 30 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 2 дня, 1 час. 0 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор Первомайского отделения НД и ПР отдела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области Пальчик Роман Викторович, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующим – Митрошиной Людмилой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	В помещениях здания детского дошкольного образовательного учреждения подкласса Ф1.1 допускается покрытие полов, в групповых ячейках материалами с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 134 ч. 7	01.07.2019	
2	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности расположенные возле медицинского пункта Ф1.1 (помещение детского сада и складское помещение по техническому паспорту №№ 27, 30) Ф5.2 не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.88 ч. 1;	01.07.2019	
3	В помещениях здания детского дошкольного образовательного учреждения подкласса Ф1.1 допускается покрытие полов, в групповых ячейках материалами с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 134 ч. 7	01.07.2019	
4	На объекте не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно: проектная документация на системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Соответствующий подтверждающий документ не представлен.	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	01.07.2019	
5	На объекте защиты, здание детского сада, в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 табл. 1, п. 4 не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62 ч.,3	01.07.2019	
6	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.14. ширина эвакуационных выходов из помещений по техническому паспорту №№ 2, 1, 29, 24, 23, 22, 9, 18, 14, 13, 12 менее 1,2 м., а	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4	01.07.2019	

	именно 0,9 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел. при этом руководитель организации не обеспечивает соблюдение требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.12. по количеству эвакуационных выходов, а именно: вышеуказанные помещения предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. не имеют не менее двух эвакуационных выходов.			
7	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей из помещений по техническому паспорту №№ 2, 1, 29, 14, 13, 12 руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.3., а именно: перед наружной дверью (эвакуационным выходом) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. При замере ширина лестничной площадки составляет 0,86 м. ширина дверного полотна составляет 0,96 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4	01.07.2019	
8	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.5., а именно: ширина лестничных маршей менее 1,35м., а именно: 1 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4	01.07.2019	
9	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.13. этаж здания не имеет 2-х эвакуационных выходов.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4	01.07.2019	
10	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей по техническому паспорту №№ 1, 39 руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного доку-	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4	01.07.2019	

	мента по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.5., а именно: ширина вертикального элемента ограждения лестницы более 0,1 м, а именно: 0,15 м.			
11	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.14. ширина эвакуационных выходов из помещений по техническому паспорту №№ 1, 2, 43, 26, 28, 34, 8, 11 менее 1,2 м., а именно 0,9 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел. при этом руководитель организации не обеспечивает соблюдение требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.12. по количеству эвакуационных выходов, а именно: вышеуказанные помещения предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. не имеют не менее двух эвакуационных выходов.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4	01.07.2019	
12	На объекте защиты, в помещениях по техническому паспорту №№ 1, 2, 43 при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.4 при наличии двух эвакуационных выходов они не расположены рассредоточенно.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.4	01.07.2019	
13	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 таблица А3, п.38 помещение подвала не оснащено системой пожарной сигнализации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54 ч.2;	01.07.2019	
14	Эвакуационные выходы из подвального этажа не предусмотрены таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.89 ч.4	01.07.2019	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подпись лица, проводившего проверку:




Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор Первомайского отделения НД и ПР отдела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области Пальчик Роман Викторович

Предписание на ___ стр. для исполнения получил:

Заведующий Митрошина Л.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«7» ноября 2018 г.


(подпись)